



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
στους όρους της απόφασης αυτής  
Πειραιάς 6/2/2014

Ταχ. Δ/ση : Γρ. Λαμπράκη 12  
Ταχ. Κώδικας : 185 32  
Πληροφορίες : Α. Αυγέρης  
Τηλέφωνο : 2131602204

**Αριθ. Πρωτ.: 13394/Φ14 ΠΕΡ 741**  
ΣΧΕΤ.: 13813/13, 15583/13, 15578/13, 15220/13  
15582/13, 25/14, 365/14, 517/14, 1443/14

**ΘΕΜΑ :** Άδεια Εγκατάστασης Μηχανολογικού Εκσυγχρονισμού τριών (3) υπέργειων δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 153 m<sup>3</sup> (3 x 51 m<sup>3</sup>) με αλλαγή περιεχομένου αποθήκευσης από υγρά χημικά σε πετρέλαιο θέρμανσης της μονάδας αποθήκευσης υγρών χημικών της CORAL Α.Ε. που βρίσκεται στην Λεωφ. Δημοκρατίας 192 του Δήμου Περάματος.

**ΚΑΔ:** 46.71

**ΑΦΜ :** 094472979

**ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ :** -

**ΔΟΥ:** Μεγάλων επιχειρήσεων

## ΑΠΟΦΑΣΗ

### Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

#### Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α) <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>>. Τις διατάξεις του Π.Δ 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α) << Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής>>, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 44403/2011 (ΦΕΚ2494/Β) και τη διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ2822/Β/11).

Την υπ'αριθμ.οικ.120400/2011(ΦΕΚ 2973/Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής <<Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες>>.

Την αριθμ. Οικ 130874/11-9-2012/ΦΕΚ 2627 Β'/12 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά για την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και τους καθ' ύλην αρμόδιους Προϊστάμενους των τμημάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

2. Το Ν3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ.5 του Ν.4013/-2011(ΦΕΚ204/Α) και τις Υπουργικές Αποφάσεις , αριθμ.οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ158/Β), <<Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και την λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση>> , αριθμ. 484/36/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 230/Β) << Καθορισμός , κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν 3982/2011(ΦΕΚ143/Α) ,αριθμ οικ.3137/191/Φ15(ΦΕΚ1048/Β) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα»,

- 3.** Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αιεφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν.3734/2009(ΦΕΚ8/Α) και τις Υπουργικές Αποφάσεις αριθμ. οικ.14684/914/2012 (ΦΕΚ 3533/Β) <<Καθορισμός παραβόλων του αρθ. 28 παρ.4 του Ν. 3982/11>>, Φ15/οικ.8102/2005 (ΦΕΚ 589/Β) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της μεταβολής της ενεργειακής κατανάλωσης στην περίπτωση μεταβολής αριθμού σειρών εργασίας (βάρδιας)»
- 4.** Τα άρθρα 228 παργ.7, 229, 231 και 248 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος κλπ».
- 5.** Το Β.Δ. 15/21-10-1922 «Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκαταστάσεως» (ΦΕΚ 208/Α).
- 6.** Το Β.Δ. 16/17-03-1950 «Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» (ΦΕΚ 82/Α) το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Β.Δ. 24-11/17-12-1953 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. Διατάγματος περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών». (ΦΕΚ346/Α).
- 7.** Το Ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού» (ΦΕΚ 412/Α).
- 8.** Το Π.Δ. 274 / 25-9-1997 «Χαρακτηρισμός των Χημικών Εγκαταστάσεων»(ΦΕΚ 195/Α).
- 9.** Την ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β) όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2259/Β/27-11-2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης».
- 10.** Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 21Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέματα και άλλες διατάξεις», το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» , το Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» ,την ΥΑ ΦΕΚ 21/Β/1958/12 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011)» και την ΥΑ ΦΕΚ 1275/Β/Φ15/4187/266/12 «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας , για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Αρθρου 1 του Ν. 4014/11».
- 11.** Την υπ΄ αρ. Φ14 ΠΕΡ 741/Β 1916/19-4-99 απόφαση της Υπηρεσίας μας για την χορήγηση άδειας λειτουργίας αόριστης διάρκειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 6600/Φ14 ΠΕΡ 741/16-7-13 στο όνομα της CORAL Α.Ε.
- 12.** Τις αποφάσεις με αρ. πρωτ. Φ1626/9111/Περιβ.9/9-3-10 και Φ1626/7435/Περιβ.9/22-12-10 της Δ/σης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής με τις οποίες ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε η ΑΕΠΟ της CORAL ΑΕ.
- 13.** Την από 31-10-13/13394 αίτηση της CORAL Α.Ε. για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην υπόψη δραστηριότητα καθώς και την από 9-12-13/15220 νεότερη αιτήση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.
- 14.** Το υπ΄ αρ. Φ4705/4610/Περιβ.9/22-10-13 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την ενημέρωση του φακέλλου της ισχύουσας ΑΕΠΟ.
- 15.** Το έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 13394/25-11-2013 προς το ΥΠΕΚΑ για την διευκρίνιση της αρμοδιότητας αδειοδότησης.
- 16.** Το έγγραφο με αρ. πρωτ. Δ3/Β/22929/13-12-13 της Δ/σης Εγκατ. Πετρελαιοειδών του ΥΠΕΚΑ για την αδειοδότηση από την υπηρεσία μας.
- 17.** Το υπ. αρ. Δ3/Β/οικ 23011/11-12-13 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ για την ενημέρωση της μελέτης ασφαλείας της εγκατάστασης της CORAL ΑΕ.

18. Το υπ. αρ. Δ3/Β/609/14-1-2014 έγγραφο της Δ/σης Εγκατ. Πετρελαιοειδών του ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάζεται το από 10-1-2014 /33129 έγγραφο του Δ' Τελωνείο Πειραιά σύμφωνα με το οποίο οι αναφερόμενες δεξαμενές βρίσκονται εκτός τελωνειακού χώρου.

19. Το από 23-8-2013 **ερωτηματολόγιο** του **παραρτήματος Ι**, που υποβλήθηκε με την ανωτέρω αίτηση καθώς και τα κάτωθι δικαιολογητικά :

- Βεβαίωση χρήσης γης, με αρ. πρωτ. Π 2143/Β 280/26-2-08 και την από 9-12-13 υπεύθυνη δήλωση του Διπλ. Ηλεκτρολ. Μηχανικού Παναγιώτη Καρανάσιου (ΑΡ.Μ.ΤΕΕ 54461) ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές ή τροποποιήσεις μέσω κανονιστικών διατάξεων στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης
- Σχεδιάγραμμα και τεχνική έκθεση
- Παράβολο
- Η από 18-12-13 Υπευθ. Δήλωση του Κωνσταντίνου Θεοδοσίου ότι τα υποβληθέντα φωτοαντίγραφα είναι γνήσια αντίγραφα.

20. Την από 15-1-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας μας και τα λοιπά στοιχεία του Υπηρεσιακού φακέλου.

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

1. Χορηγούμε Άδεια Εγκατάστασης Μηχανολογικού Εκσυγχρονισμού τριών (3) υπέργειων δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 153 m<sup>3</sup> (3 x 51 m<sup>3</sup> ) με αλλαγή περιεχομένου αποθήκευσης από υγρά χημικά σε πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με το υποβληθέν σχεδιάγραμμα και την τεχνική έκθεση που θεωρούμε με την παρούσα απόφαση, με τα ακόλουθα ειδικότερα στοιχεία:

α) **Δραστηριότητα** : Αποθήκευση υγρών κατά Κ.Α.Δ. : 46.71

β) **Επωνυμία Φορέα**: CORAL A.E.

γ) **Θέση** : Νομός Αττικής Δήμος Περάματος Λεωφ. Δημοκρατίας αριθ. 192  
Χρήση Γης : Σύμφωνα με το σκεπτικό 17 της παρούσας

δ) **Κατηγορία όχλησης**: Μέση όχληση.

ε) **Κατηγορία Πυροπροστασίας**: -

στ) **Μηχανολογική εγκατάσταση παραγωγικών μηχανημάτων**:

Μηχανήματα:	Κινητήρια ισχύς (Ηλεκτροκινητήρες)	Θερμική ισχύς	Αξία
Νόμιμα	<b>66,76 KW</b>	- KW	<b>2.000.000 €</b>
Αφαιρεθέντα	<b>11,54 KW</b>	- KW	- €
Αιτ. Εκσυγχρονισμός	<b>11,54 KW</b>	- KW	<b>20.000 €</b>
<b>Σύνολο:</b>	<b>66,76 KW</b>	- KW	<b>2.020.000 €</b>

2. Η παρούσα άδεια ισχύει για τρία (3) χρόνια και χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του **Ν. 3982/2011** και του **Ν. 3325/2005** και με τους εξής όρους:

- α. Κατά την διάρκεια των εργασιών υλοποίησης του έργου, να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και της ευρύτερης περιοχής.
- β. Να τηρούνται οι διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας 34628/85 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών » (ΦΕΚ 799/Β/ 31/12/85) καθώς και της ΚΥΑ Π-7086/88.

- γ. Να προβλεφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του **Π.Δ/τος 1180/1981** και του **Ν.1650/1986** , όπως ισχύουν , των Υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτών και των εγκεκριμένων ΑΕΠΟ του σκεπτικού της παρούσας.
- δ. Να τηρούνται τα αναφερόμενα μέτρα πυροπροστασίας στη θεωρημένη μελέτη, σύμφωνα με το 13929/φ.701.4/8778/14.1.2010 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας της Π.Υ. Πειραιά.
- ε. Να ληφθούν τα μέτρα πυροπροστασίας της κατηγορίας όπου εντάσσεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα και να προσκομιστεί νέο πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
- ζ. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμενη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση της.
- η. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχετικών στοιχείων, υπολογισμών και του σχεδιαγράμματος και της τεχνικής έκθεσης, έχουν οι μελετητές. Σε περίπτωση, που θα διαπιστωθεί ότι, τα προαναφερθέντα δεν εφαρμόζονται ή ότι, τα στοιχεία που περιέχονται δεν είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί.
- θ. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων και της τεχνικής έκθεσης αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.
- ι. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία της εγκατάστασης να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας , ησυχίας και της ασφάλειας των γειτόνων και των εργαζόμενων .
- κ. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις να εκτελεστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες για κάθε περίπτωση κανονισμούς, από πρόσωπα που κατέχουν τις από το Νόμο προβλεπόμενες επαγγελματικές άδειες και να πληρούν τον κανονισμό του **ΕΛΟΤ HD384**.
- λ. Ο εξοπλισμός της μονάδας, που εμπίπτει σε διατάξεις που έχουν εκδοθεί για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις οδηγίες της Ε.Ε. ή ως Εθνικοί Κανονισμοί, να φέρει σήμανση "CE" και να συνοδεύεται από την κατά περίπτωση προβλεπόμενη τεκμηρίωση.
- ν. Για την εφαρμογή του συστήματος Εισροών – Εκροών να εφαρμοσθεί η ΠΟΛ. 1206/ΦΕΚ 2237Β/2013.
- 3.** Για την απαιτούμενη από τις διατάξεις των από **17-3-1950** και **24-11-1953 Β.Δ/των** και του **Π.Δ/τος 907/1975** υπεύθυνη επίβλεψη της εγκατάστασης, πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσωπο που έχει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα.
- 4.** Αίτημα για παράταση ισχύος ή τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης εξετάζεται με βάση τα ίδια δεδομένα και συνθήκες που ίσχυαν κατά τη χορήγησή της , εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
- Το αίτημα έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.
  - Έχει γίνει έναρξη υλοποίησης της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.
- Σε κάθε άλλη περίπτωση , αίτημα για παράταση ισχύος ή τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
- 5.** Ο φορέας στον οποίον εκδίδεται η παρούσα είναι υπόχρεος και υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων των νόμων **3982/2011** καθώς επίσης των όρων και περιορισμών της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται σε προθεσμία δυο (2) μηνών να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία μας (**άρθρο 23, Ν.3982/2011**), υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά της **ΥΑ. Φ15/οικ 483/2012**.
- 6.** Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του **Ν.3982/2011** και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, καθώς και μη τήρησης των όρων ή περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις του **άρθρου 29**.
- 7.** Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει το φορέα της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια εφόσον από κείμενες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση και δεν αναιρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

8. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και πριν αυτή τεθεί σε λειτουργία θα πρέπει να υποβληθεί **αίτηση** για την χορήγηση άδειας λειτουργίας συνοδευόμενη με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

**Γενικά δικαιολογητικά:**

Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 6 της Υ.Α. Φ15/οικ.483/35/2012.

**Ειδικά δικαιολογητικά:**

Παράβολα (Υ.Α. Φ15/οικ.7814/614/2005).

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας το οποίο να καλύπτει τη νέα χρήση των δεξαμενών.

9. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε γνώση αυτής.

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ**

**ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ**

**ΠΑΡΑΒΟΛΑ**

Με την έκδοση της ανωτέρω άδειας κατεβλήθησαν τα εξής παράβολα:

α) ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Αριθ. Λογ. 802002001004981 Αριθ. Πράξεως 201311088470130019/200,00 €.

β) Εθνική Τράπεζα Αμοιβή Μηχανικού Αριθ. Πράξεως 187757/230/3-2-14/85,83 €.

γ) Δ.Ο.Υ Α ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Εφορία Μηχανικού Αριθ. Πράξεως 142/3-2-14/6,98 €.

δ) Εθνική Τράπεζα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε + Ε.Μ.Π. Μηχ/κού Αριθ. Πράξεως 7179427/232/3-2-14/2,15 €.

ε) Εθνική Τράπεζα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε + Ε.Μ.Π. Φορέα Αριθ. Πράξεως 7179428/231/3-2-14/4,5 €.

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :**

1. Πυροσβεστική Υπηρεσία Πειραιά
2. CORAL Α.Ε.  
(με συνημμένη μηχανολογική μελέτη)

**Εσωτερική Διανομή:**

- α) Τμήμα Α'
- β) Αρχείο Δ/σης